

Periodicità controlli di efficienza energetica impianti termici

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica [kW]	Cadenza controlli (anni)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10 < P < 100	2
		P ≥ 100	1
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	10 < P < 100	4
		P ≥ 100	2